



Вид А




Вид Б




Скол грани

Вид В



Вид Г




Оголение арматуры

Условные обозначения

- | | | | |
|--|---|------|------------------------------|
| | - Маяк | 3 | - Номер трещины |
| | - Поверхностные раковины | д.1 | - Номер (маркировка) дефекта |
| | - Трещина | 3600 | - проектный размер |
| | - Элементы металлокаркаса обшивки опоры | 3600 | - фактический размер |

Примечание: номера дефектов и трещин соответствуют указанным в таблице 3.4. "Ведомость дефектов и повреждений конструкций опоры" текстовой части Технического отчёта "Детальное (инструментальное) обследование технического состояния станционной опоры Р2 нижней станции Г1 "Азау".

Вид Д



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

13329.P2.ПР.01.00

Копировал

Формат А3

Лист

2

13329.P2.ПР.01.00

Результаты замеров трещин

Вид А

№ трещины	Глубина, h (мм)		Ширина раскрытия, r, (мм)	Длина, Lтр (мм)
	Min	Max		
1	65	92	1,5	~2230
2	64	79	3	~2510
3	26	46	1,5-2	~2060
4	72	97	2	~1410
5	-	74	3	~1270
6	23	69	1,5	~815
7	72	75	1	~880
8	60	72	3	~1450
8'	48	64	0,5	~1380
9	50	70	1	~640
10	25	65	0,5-1	~640
11	46	72	0,5-1	~1040
12	53	78	0,5	~1585

Вид Б

№ трещины	Глубина, h (мм)		Ширина раскрытия, r, (мм)	Длина, Lтр (мм)
	Min	Max		
1	-	80	1	~690
2	-	100	2	~1250
3	79	139	1	~1320
4	-	68	2	~385
5	-	60	2	~140
6	-	80	2	~415
7	-	67	2	~2430
8	47	83	3	~650
9	-	62	2,5	~1080
10	-	70	3	~1075
11	-	80	1,5	~1020
12	-	-	1	~1115
13	45	79	5-27	~3065
14	-	-	1	~620
15	-	80	0,5	~540
16	-	82	0,5	~310
17	78	112	0,5	~490
18	51	54	0,5	~2140

Вид В

№ трещины	Глубина, h (мм)		Ширина раскрытия, r, (мм)	Длина, Lтр (мм)
	Min	Max		
1	50	75	1,5	~4230
2	36	122	1	~4950
3	40	55	1	~4000
4	35	42	1	~4500

Вид Г

№ трещины	Глубина, h (мм)		Ширина раскрытия, r, (мм)	Длина, Lтр (мм)
	Min	Max		
1	55	71	1,5	~1120
2	55	71	1,5	~2160
3	-	46	1,5	~160
4	5	90	1	~1040

Вид Д

№ трещины	Глубина, h (мм)		Ширина раскрытия, r, (мм)	Длина, Lтр (мм)
	Min	Max		
1	-	-	4-5	-
2	-	-	2	-

Примечание

Глубина трещин 1 и 2 на грани Д не определена, т.к. до обследования выполнялось их инъецирование

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

13329.P2.ПР.01.00

Лист

3

Копировал

Формат А4